



Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74 869 76 89
www.duszniki.pl

ZP.271.31.2016

Duszniki-Zdrój, dnia 21.11.2016

Zamawiający:

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

Tel. 74/ 8697660

Fax. 74/ 8669025

strona: www.bip.duszniki.pl

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej obiektu biathlonu zimowego i letniego na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju – etap VII – Budowa sieci elektrycznej oraz zasilania obiektu”.

Nr referencyjny: ZP.271.31.2016

W ww. postępowaniu Zamawiający otrzymał pytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgonie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania zamówienia dla przedmiotowego zadania, ponieważ wskazany termin w SIWZ (do dnia 23.12.2016 r.) jest niemożliwy do zrealizowania, gdyż sam czas oczekiwania dostawy stacji transformatorowej trwa do 10 tygodnia.

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie 2. W przekazanej dokumentacji jest znacznie szerszy zakres prac niż w przedmiarach. Proszę o jednoznaczne wydzielenie etapu nr 7 w dokumentacji projektowej lub dokładnie jego opisanie bo wg dołączonych przedmiarów (które są tylko pomocnicze) zakres etapu 7 nie obejmuje oświetlenia tras, montażu większości złączy kablowych do naśnieżania itd.

Odpowiedź: Folder „Instalacje elektryczne Etap I” nie stanowi przedmiotu zamówienia. Został dołączony do dokumentacji w związku z tym, że określa on dotychczasowe rozwiązania techniczne ujęte w Etapie 1 i służy koordynacji robót.

Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
Wiesław Bator