

ZP.271.05.2020

Duszniki-Zdrój, 10.06.2020 r.

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój  
Rynek 6  
57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ  
NIP 883-16-78-079 REGON 890717906

## WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie z dnia 9.06.2020 r.:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę paneli Permawoid na inną technologię uzyskania nośności podłoża, a także jego przepuszczalności tj. np. zastosowanie georusztu wielokierunkowego typu Tensar jako czynnika wzmacniającego podłoże, na którym to proponuje się ułożyć warstwę kruszywa 4-31,5, które powinno zapewnić wszystkie cechy łącznie z przepuszczalnością, a jednocześnie w sposób zdecydowany obniżyć koszt przedsięwzięcia i zapewni możliwość zagęszczenia warstw górnych nawierzchni. W przypadku paneli Permawoid będzie to niemożliwe.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. Podbudowa z systemowych paneli polipropylenowych ma za zadanie odciążenie konstrukcji i zminimalizowanie nacisku na korzenie.

  
Burmistrz Miasta  
Duszniki-Zdrój  
Piotr Lewandowski